

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146BU0098

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HL-Technology GmbH Brunnenstraße 28a, D-32052 Herford
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	1 Komponenten-Klebstoff zum Sichern und Dichten von metallenen Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008
Modell <i>model</i>	Copper-Fix
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/065/5146/1 vom 12.03.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.03.2014 / 09-0282-GNR

05.05.2009 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Copper-Fix	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geeignet für: herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen

Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146BU0098

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HL-Technology GmbH Brunnenstraße 28a, D-32052 Herford
Produktart <i>product category</i>	greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	1 component adhesive for locking and sealing of metallic screwed joints in gas appliances, gas equipments and water heating equipments, not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2008
Modell <i>model</i>	Copper-Fix
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: 09/065/5146/1 from 12.03.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.03.2014 / 09-0282-GNR

05.05.2009 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dv-gw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Copper-Fix	class: H	for nominal diameters > DN 10 up to DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

suitable for: metal thread connection, connected by manufacturer

not allowed: for using in gas-installations according to DVGW-TRGI 2008